



No:FG0500440-2023



210020349109



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1177

检验检测报告

TEST REPORT



样品名称: 50mm岩棉板柜体用板材

生产单位: 西安奇点能源股份有限公司

委托单位: 西安奇点能源股份有限公司

检验检测类别: 型式检验 (耐火完整性)



山东省产品质量检验研究院
Shandong Institute for Product Quality Inspection

国家消防及阻燃产品质量检验检测中心 (山东)

National Inspection and Testing Center for Fire and Flame-retardant Product (Shandong)

山东省产品质量检验研究院

国家消防及阻燃产品质量检验检测中心（山东）

检验检测报告

Test Report

共5页 第1页

样品名称 Sample	50mm岩棉板柜体用板材	检验检测类别 Test Kind	型式检验（耐火完整性）
委托单位 Client	西安奇点能源股份有限公司	型号规格 Model, Type	/
生产单位 Manufacturer	西安奇点能源股份有限公司	样品等级 Grade	合格品
委托单位地址 Address of Client	陕西省西安市长安区西安天虹电气有限公司	注册商标 Registered Trademark	/
抽样地点 Sampling Location	/	送样人员 Client Representative	刘建龙
抽样基数 Sample Batch	/	接样日期 Receipt Date	2023-02-16
样品数量 Sample Quantity	2块（610mm×1210mm×53.5mm）	生产日期 Producing Date	/
样品特性和状态 Sample Description	完好	样品批号 Batch No.	/
检验检测环境 Environmental for Test	温度：/℃；湿度：/%RH	检验检测日期 Test Date	2023-02-17~2023-03-03
检验检测依据 Test Standard	GB/T 9978.1-2008		
判定依据 Decision Standard	/		
检验检测要求 Test Item	耐火完整性120min		
检验检测结论 Test Conclusion	该样品按GB/T 9978.1-2008标准检验，符合耐火完整性120min要求。		
备注 Note	1、本报告含封面及封二，符号“/”表示该项无内容。 2、检验检测地址：山东省济南市章丘区世纪大道16288号		


批准：



审核：



主检：



日期：

2023-03-17

日期：

2023-03-17

日期：

2023-03-16



山东省产品质量检验研究院
 国家消防及阻燃产品质量检验检测中心（山东）
 检验检测报告（续页）

共5页 第2页

序号	检验检测项目	单位	技术要求	检验检测结果	单项判定
1	耐火完整性	/	耐火完整性120min：试件背火面不应出现大于10s的火焰；当试件背火面出现贯通至试验炉内的缝隙，直径6mm±0.1mm的探棒穿过缝隙进入试验炉内且探棒沿缝隙长度方向移动应小于150mm，或直径25mm±0.2mm的探棒不应穿过缝隙进入试验炉内。	120min，试件背火面未出现火焰；未出现贯通至试验炉内的缝隙。 耐火完整性≥120min。	符合
备注	试件说明： 试件外形尺寸：610mm×1210mm×53.5mm； 试件结构详见图纸，图纸由委托方提供并确认。				

品质



检验检测

70112